

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423) 243-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Советского района г. Владивостока
(наименование органа надзорной деятельности)

690105, г. Владивосток, ул. Русская 73а, (423) 232-98-78, факс: 232-49-23
E-mail: 1_2_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ПД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 332/1/ 1 12 34

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития
ребенка – детского сада № 125 г. Владивостока» в лице заведующего Плугинко Аллы Евгеньевны**
полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)


Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Советского района
г. Владивостока по пожарному надзору Вагина Евгения Витальевича от «10» июля 2015 года № 332/1
ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
«20» июля 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,
«27» июля 2015 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Государственным инспектором Советского района г. Владивостока по пожарному надзору _____
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (-ов) по
майором внутренней службы Боховкой Оксаной Владимировной
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

**проведена плановая выездная проверка: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центра развития ребенка – детского сада № 125 г. Владивостока» по
адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 29**

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с завхозом Нестеровой Мариной Павловной _____
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

N п/п	Перечень выявленных нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Предлагаемое (-ые) мероприятие (-я) по устранению нарушений	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнен. (указывае тся только отметка о выполнен ии)
1	2	3	4	5	6
1.	В здании, на путях эвакуации, отсутствует сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтого- белого (белого) цветов для обозначения границ безопасного	<i>Основание: ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 33: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; ст. 1 ч. 2 п. 1: Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1)</i>	В здании, на путях эвакуации разместить сигнальную разметку с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтого-белого (белого) цветов для	20 июля 2016 г. 	

движения по пути эвакуации, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС), выполненные из фотолюминесцентных материалов, монтаж которых осуществляется лицами, имеющими лицензию на данный вид работ.

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты»; ст. 6 ч. 1: Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентах, 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. ст. 4. статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; 3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), ст. 53. Пути эвакуации людей при пожаре; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16.04.2014 г.; ПНБ 160-97 п. 1.2: Сигнальные цвета следует использовать для: внешнего оформления знаков пожарной безопасности; обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противопожарной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.; обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускается загромождать или использовать для складирования.; ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 1, п. 5.1.1: Сигнальные цвета необходимо применять для обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструкций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п., которые могут служить источниками опасности для людей, поверхности ограждений и других защитных устройств, систем блокировок и т.п., обозначения пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов; знаков безопасности, сигнальной разметки, планов эвакуации и других визуальных средств обеспечения безопасности, светящихся (световых) средств безопасности (сигнальные лампы, табло и др.), обозначения пути эвакуации. п. 6.2.6.; п. 7.2.5: Зелено-белую сигнальную разметку следует применять для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации (например направляющие линии в виде "елочки", рисунок 116); ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и Примечание 2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9: Сигнальную разметку с чередующимися и зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого (белого) цветов применяют для обозначения границ безопасного движения и в составе направляющих линий (полос) для дополнительного указания направления к выходу, п. 5.7, п. 6.6.4: Ничкорасположенные направляющие линии с информацией о направлении должны быть размещены в дополнение к высокорасположенным знакам вдоль всего пути для его четкого обозначения. Разрывы не должны превышать 0,2 м, если только вдоль маршрута эвакуации нет дверей; в противном случае наполняя или настенная направляющая линия может быть прервана с

обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС), выполненные из фотолюминесцентных материалов, монтаж которых осуществляется лицами, имеющими лицензию на данный вид работ.

		<p>максимальным разрывом 1 м, эти линии должны быть продолжены обводом на полу перед дверью. Створки дверей никогда не должны помечаться направляющей линией. Максимальная высота низкорасположенных знаков должна быть выше уровня пола на 0,4 м. Если низкорасположенная направляющая линия прерывается, ее можно продолжить на полу на протяжении этого разрыва. Указатели направления, как показано на рисунках 1 и 2, должны быть расположены с максимальными интервалами через каждые 5 м, а в критических точках, - как перекрестки и изменения направления, и чаще - вдоль всей длины направляющей линии. Указатели направления могут находиться прямо на стене, когда направляющая линия находится не более чем на 0,5 м от стены. В этом случае положение указателя направления должно быть не выше 0,4 м от пола.</p> <p>п. 6.6.8: Для обозначения сущности и расположения источников опасности на маршруте эвакуации, такие как электрические приборы или баллоны со сжатым газом, выступы стен, столбы и мешающие детали, должны быть снабжены соответствующими предупреждающими знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Направляющая линия должна вести людей, обходя препятствия и любые выступающие архитектурные детали.</p>			
2.	<p>На путях эвакуации в лестничных клетках для покрытия пола и маршей применяются материалы с показателем пожарной опасности более чем Г2, РН2, Д2, Т2</p>	<p>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1 табл. 28, СПиН 21-01-97* п. 6.25: В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РН2, Д2, Т2 для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РН2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	<p>На путях эвакуации в лестничных клетках для покрытия пола и маршей применять материалы с показателем пожарной опасности не более чем Г2, РН2, Д2, Т2</p>	<p>20 июля 2016 г.</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Владивостока по пожарному надзору Боховка О.В.
" 27 " июля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Сер
(подпись)

Сергей
(подпись, фамилия, инициалы)
по доверенности



"27" июля 2015 г.