

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423) 243-28-27, Email: gu\_mchs\_pk@mail.ru**  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Владивостока**  
(наименование органа надзорной деятельности)

**690105, г. Владивосток, ул. Русская 73а, (423) 232-49-23**  
**E-mail: 1\_2\_ogpn@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 248 / 1 / 165**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по**  
**обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы**  
**возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –**  
**детский сад № 125 г. Владивостока» в лице заведующего Плутенко Аллы Евгеньевны**  
полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  
при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского района г. Владивостока по пожарному надзору Позднякович Татьяны Александровны от «11» августа 2016 года № 248 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с «17» августа 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин., «23» августа 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Государственным инспектором Советского района г. Владивостока по пожарному надзору (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (-ов) по капитаном внутренней службы Буренковой Екатериной Владимировной

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, проведена внеплановая выездная проверка: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка - детского сада № 125 г. Владивостока» по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 29**

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заведующим Плутенко Аллой Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Перечень выявленных нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	5	6
1.	В здании детского сада на каждом этаже на путях эвакуации отсутствуют направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого (белого)	<i>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1: Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (производств), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона: ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 33: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель</i>	<b>01 июля 2017 г.</b>	

цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС), выполненные из фотолюминесцентных материалов, монтаж которых осуществляется лицами, имеющими лицензию на данный вид работ.

организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: **ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; ст. 1 ч. 2 п. 1**; Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.; ст. 6 ч. 1; Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.; ст. 4; татья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; 3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).; ст. 53; Пути эвакуации людей при пожаре: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 474 от 16.04.2014 г.; **НПБ 160-97 п. 1.2**: Сигнальные цвета следует использовать для: внешнего оформления знаков пожарной техники, мест обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противоподымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.; обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускаются загромождать или использовать для складирования.; **ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 1, п. 5.1.1**: Сигнальные цвета необходимо применять для: - обозначения поверхностей, конструкций (или элементов конструкций), приспособлений, узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п., которые могут служить источниками опасности для людей, поверхности ограждений и других защитных устройств, систем блокировок и т.п.; - обозначения пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов;- знаков безопасности, сигнальной разметки, планов эвакуации и других визуальных средств обеспечения безопасности: - светящихся (световых) средств безопасности (сигнальные лампы, табло и др.); - обозначения пути эвакуации.; п. 6.2.6.; п. 7.2.5: Зелено-белую сигнальную разметку следует применять для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации (например направляющие линии в виде "елочки", рисунок 116).; **ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.1 и Примечание 2, п. 4.2.1, п. 5.3, п. 5.3.9**: Сигнальную разметку с чередующимися и зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого (белого) цветов применяют для

		<p>обозначения границ безопасного движения и в составе направляющих линий (полос) для дополнительного указания направления к выходу; п. 5.7. п. 6.6.4: Низкорасположенные направляющие линии с информацией о направлении должны быть размещены в дополнение к высокорасположенным знакам вдоль всего пути для его четкого обозначения. Разрывы не должны превышать 0,2 м, если только вдоль маршрута эвакуации нет дверей; в противном случае напольная или настенная направляющая линия может быть прервана с максимальным разрывом 1 м, или эти линии должны быть продолжены обводом на полу перед дверью. Створки дверей никогда не должны помечаться направляющей линией. Максимальная высота низкорасположенных знаков должна быть выше уровня пола на 0,4 м. Если низкорасположенная направляющая линия прерывается, ее можно продолжить на полу на протяжении этого разрыва. Указатели направления, как показано на рисунках 1 и 2, должны быть расположены с максимальными интервалами через каждые 5 м, а в критических точках, - как перекрестки и изменения направления, и чаще - вдоль всей длины направляющей линии. Указатели направления могут находиться прямо на стене, когда напольная направляющая линия находится не более чем на 0,5 м от стены. В этом случае положение указателя направления должно быть не выше 0,4 м от пола.</p> <p>п. 6.6.8: Для обозначения сущности и расположения источников опасности на маршруте эвакуации, такие как электрические приборы или баллоны со сжатым газом, выступы стен, столбы и мешающие детали, должны быть снабжены соответствующими предупреждающими знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Направляющая линия должна вести людей, обходя препятствия и любые выступающие архитектурные детали.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского  
района г. Владивостока по пожарному  
надзору Буренкова Е.В.  
" 23 " августа 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

" " \_\_\_\_\_ 2016 г.