

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Владивостока
г. Владивосток, ул. Русская, 73 «а», тел: 2-32-49-23, e-mail: 1_2_ogpn@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Владивосток
(место составления акта)

«16» мая 2017 г.
(дата составления акта)
«15» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 56

По адресу/адресам: г. Владивосток, ул. Бородинская, 29
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля о проведении проверки от 02 мая 2017 года № 56
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 125 г. Владивостока»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

15.05.2017 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.
16.05.2017 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 02 дня / 04 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Владивостока
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

05.05.2017 г. в 10 ч. 00 мин. заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 125 г. Владивостока» Плутенко А.Е.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Советского района г. Владивостока по пожарному надзору Буренкова Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, инициалы, отчество (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Плутенко Алла Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки в саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. В здании детского сада на каждом этаже на путях эвакуации отсутствуют направляющие линии и стрелки на путях эвакуации, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами («елочка») зеленого и желтовато-белого (белого) цветов для обозначения границ безопасного движения по пути эвакуации, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС), выполненные из фотолюминесцентных материалов, монтаж которых осуществляется лицами, имеющими лицензию на данный вид работ. (ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 53, 84,


ст.151 п.1 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ; п. 200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 г. № 474; п. 33,43 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.; п. 1, п. 5.1.1, п. 6.1.4, п. 6.2.6, п. 6.3.1, п. 6.3.2, Табл. 2 п. 7.2.5, Приложение «Ж» Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п. 4.1 и Примечание 2, п. 4.2 и п. 4.2.1, п. 5.3 и п. 5.3.9, п. 5.7, п. 6.1, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.6.4 и п. 6.6.6, п. 6.6.8, п. 6.7, п. 7.10, п. 9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п. 6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225, ответственное лицо - Плутенко А.Е.);
2. Наружные пожарные лестницы содержатся в неисправном состоянии, не соответствуют требованиям (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 151 п. 1; ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 24, ответственное лицо - Плутенко А.Е.);
3. Помещения второй и третьей группы, расположенной на 1-м этаже (помещение класса Ф1.1, предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел.), не имеют 2-го эвакуационного выхода (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 п. 1; СНИП 21-01-97* п. 6.12*; СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ответственное лицо - Плутенко А.Е.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 56 от 02.05.2017 г., предписание № 56/1/1 от 16.05.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Буренкова Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 125 г. Владивосток» Плутенко Алла Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» 05 2017



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)